

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

1. Tipologia di apparecchiatura a cui si riferisce la dichiarazione

| | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---|---|------------|
| Costruttore | | PEIMAR S.r.l. | | | |
| Tipo Apparecchiatura | DISPOSITIVO DI INTERFACCIA | PROTEZIONE DI INTERFACCIA | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE | |
| | X | X | X | | |
| Seriali | PSXXXXXXXXX DGXXXXXXXXX | | | | |
| Modello | PSI-1100TL | PSI-1600TL | PSI-2100TL | PSI-2600TL | PSI-3000TL |
| Versione FW | V1.0 | V1.0 | V1.0 | V1.0 | V1.0 |
| Numero Fasi | Monofase | | | | |
| Potenza Nominale | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W |
| Nota | Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0.5% della corrente nominale. Il dispositivo è per impianti fino a 3Kw | | | | |

2. Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi fascicoli di prova

| | |
|------------------------------|---|
| Fascicolo di prova n. | EFSH17040085-IE-01-L01; EFSH17040085-IE-01-L02; ACWE-SC1509002 |
| Emessi da | Eurofins Product Testing (Shanghai) Co., Ltd; Audix Technology (Wujiang) Co., Ltd. |
| Accreditamento | Eurofins Product Testing (Shanghai) Co., Ltd. (EA accredited laboratory CNAS n° L4679); Audix Technology (Wujiang) Co., Ltd. (EA accredited laboratory DAKKS n°D-PL-18968-01-00). |

3. Dichiarazione di Conformità alle prescrizioni CEI 0-21

Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445), il sottoscritto Marco Casale, in qualità di legale rappresentante della Società PEIMAR s.r.l., con sede in via Creta 72, 25124 Brescia ITALY, P.IVA IT03416340986, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Brescia con numero d'iscrizione 03416340986

DICHIARA

che gli inverter di propria costruzione di cui al precedente punto 1 sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 0-21:2016-07. Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed. 2000 e s.m.i.)

Luogo e Data

Flero 26/01/2018

COMUNE DI FLERO *Provincia di Brescia*

Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000, si dichiara autentica la firma di MARCO CASALE

apposta in mia presenza, la cui identità è stata da me accertata mediante P.F. N. AS 8000143

Marco Casale

CEO

Mo Casale

26 GEN. 2018



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Ordine del Sindaco
Scaecchiaferri Maria



COMUNE DI FLERO
Diritti di segreteria
per atti in bollo
€ 0,50

PEIMAR S.r.l.

via creta 72, 25124 Brescia - ITALY

Tel. +39 030 223292 | Fax. +39 030 7772102 | P.IVA IT03416340986 | Registration Number: 03416340986

www.peimar.com | info@peimar.com